

Tczew, dnia 31.03. 2015 r.

znak sprawy: JRP/PN/4/2015

**Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **"Budowa ulicy Poligonowej w Tczewie w ramach Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew"**.*

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego:

1. Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 6.1 Kosztorysu ofertowego należy uwzględnić również umocnienie skarp i dna zbiorników retencyjnych. Tym samym do wykonania jest nie 402,9 m² a ilość znacznie większa szacowana na 4800 m² umocnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaprojektowano umocnienie płytami betonowymi ażurowymi skarp zbiorników retencyjnych (dno nie będzie umocnione) oraz skarp rowów. Do pisma załączamy wyliczenie powierzchni umocnienia skarp.

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Data zawiadomienia Wykonawców: 31.03.2015 r.